

令和8年9月17日

関係機関各位

やぶつばきデイサービスセンター

やぶつばきデイサービスセンターにおけるレジオネラ属菌の検出について

やぶつばきデイサービスセンターで実施した定期の水質検査の結果、基準数値を超えるレジオネラ属菌が検出されたため、9月15日（火）より、やぶつばきデイサービスセンターのお風呂の利用を休止いたしますのでお知らせいたします。

記

1 菌が検出された場所及び数値

場所：やぶつばきデイサービスセンター 浴槽

（大牟田市青葉町 130 番地 2）

数値：レジオネラ属菌 一般浴槽 50 CFU/100m l

（基準値：10CFU/100m l 未満）

2 検査結果発覚後の対応

福岡県南筑後保健福祉環境事務所社会福祉課にレジオネラ属菌の発生を報告。

3 健康被害について

浴室利用者の健康状態を確認したところ現時点で健康被害の報告はありません。

（9月17日時点）

4 今後の対応

① 浴槽配管等の清掃と消毒を実施。その後再度水質検査を行います。

② 衛生の確保が図られるまで、デイサービスセンターのお風呂は使用せず、併設施設の浴室にて入浴サービスを実施します。

問い合わせ

社会福祉法人木犀会 やぶつばきデイサービスセンター 前原、牛島 Tel0944-55-6715